



*Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo*

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia
Bari

9 GEN. 2014

Al Dirigente della Struttura
Urbanistica ed Edilizia del
Comune di
POLIGNANO A MARE (BA)

Prot. n. 236
el 34.04.02/2.305

Risposta al Foglio del 28.11.2013

Dir. Sez. N. 0028967/2013

Oggetto: POLIGNANO A MARE (BA) – Opere di completamento, adeguamento funzionale, allestimenti e valorizzazione della struttura destinata al Museo Pino Pascali.

Parere espresso ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D. Lgs n. 42/04 e s.m.i. per sussistenza vincolo imposto con D.G.R. n. 13203 del 23.12.1982 e con lettera a), comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. n. 42/04.

Richiedente: V Settore LL.PP. Servizi Pubblici Locali e Tecnici

E, p.c. Alla REGIONE PUGLIA
Dirigente Ufficio Attuazione
Pianificazione Paesaggistica
Via Gentile, 52
70100 BARI

In riscontro alla nota a margine e relativamente alla questione riportata in oggetto, esaminata la documentazione trasmessa in conformità alle disposizioni contenute nell'art.146 co. 7 del D. Lgs. in epigrafe, questa Soprintendenza esprime, ai sensi del medesimo comma, parere favorevole alla realizzazione delle opere richieste alle seguenti condizioni.

- In generale si dovrà tendere ad una semplificazione compositiva dei volumi dei vari manufatti da realizzarsi, allo scopo di uniformare agli edifici già esistenti nella zona d'intervento e nella aree limitrofe le nuove tipologie da costruire, e quindi di garantire un maggiore rispetto dello stato dei luoghi. A tal fine, nel dettaglio, si prescrive di semplificare l'aspetto formale e di ridurre le dimensioni dell'affaccio panoramico aggettante previsto sul prospetto est;
- l'impianto fotovoltaico previsto in copertura dovrà essere aderente all'estradosso della copertura voltata della sala centrale, disposto seguendone la stessa giacitura. I suoi componenti non dovranno modificare la sagoma degli edifici stessi e la relativa superficie non dovrà essere superiore alla superficie del tetto su cui gli stessi saranno realizzati. Il suddetto impianto dovrà inoltre essere realizzato senza sviluppare opere di connessione esterna; l'energia prodotta dall'impianto di produzione da fonti rinnovabili dovrà essere immessa nella rete di distribuzione attraverso opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti e/o cabine di trasformazione;
- al fine di evitare l'inserimento di elementi estranei allo stato dei luoghi, l'allestimento del dehors esterno al servizio del locale bar-caffetteria non dovrà prevedere l'utilizzo di strutture ombreggianti;



Castello Svevo-Piazza Federico II - 70122 BARI

Tel. 080 5286111 fax 080 5245540 E mail: sbap-ba@beniculturali.it

Sito web www.sbap-ba.beniculturali.it - Posta elettronica certificata (PEC) mbae-sbap-ba@mailcert.beniculturali.it

Ufficio Relazioni con il pubblico - tel. 080 5286260 - sbap-ba.urp@beniculturali.it

Filename: Z:\CALIANDRO_Pratiche evase\CALIANDRO\POLIGNANO A MARE\Museo Pino Pascali_Art.146_Parere favorevole con prescrizioni.docx

- l'altezza del nuovo livello aggiuntivo del vano ascensore non potrà essere superiore alla dimensione di cm 280, al fine di garantire strettamente l'altezza minima necessaria allo sbarco del suddetto ascensore sul lastrico solare;
 - dovrà essere categoricamente esclusa la possibilità di realizzare qualsiasi tipo di sovrastruttura, ancorché precaria, sui lastrici di copertura, mentre la costruzione delle nuove rampe metalliche, previste sul medesimo livello, dovrà perseguire il criterio della totale reversibilità.
- La presente nota viene trasmessa alle Amministrazioni in indirizzo anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 155, comma 2, del citato decreto legislativo.
- Si restituisce, in allegato alla presente, copia degli atti trasmessi.

Responsabile del procedimento
Arch. Lucia Patrizia Caliendo

Tel. 080/5286280
e-mail: luciapatrizia.caliandro@beniculturali.it

Allegati:

Il Soprintendente
Arch. Salvatore Buonomo



Castello Svevo-Piazza Federico II - 70122 BARI

Tel. 080 5286111 fax 080 5245540 E-mail: sbap-ba@beniculturali.it

Sito web www.sbap-ba.beniculturali.it - Posta elettronica certificata (PEC) mbac-sbap-ba@mailcert.beniculturali.it

Ufficio Relazioni con il pubblico - tel. 080 5286260 sbap-ba.urp@beniculturali.it

Filename: Z:\CALIANDRO_Pratiche evase\CALIANDRO\POLIGNANO A MARE\Museo Pino Pascali_Art.146_Parere favorevole con prescrizioni.docx